



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

ERECHIM
100 Anos
Aqui é nessa casa!

básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.”

O projeto básico e a orçamentação encontram-se no processo licitatório e no site.

5 - Não encontramos o projeto de fundação da cobertura do palco nos projetos disponibilizados no site da Prefeitura. Solicitamos este projeto para uma melhor análise?

Resposta: O projeto de fundações encontra-se no site: projeto da cobertura do palco, prancha 04.


6 - Não encontramos o detalhamento do poste de 9 metros de altura nos projetos disponibilizados no site da Prefeitura. Será adotado o mesmo do poste de 4 metros? Caso contrário necessitamos este projeto para uma melhor análise.

Resposta: Abaixo imagem do insumo 14163.

SINAPI
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	14163
Descrição Básica:	POSTE CONÍCO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 135 MM
Unidade de Cálculo:	UN
Unidade de Comercialização:	UN
Normas Técnicas:	NBR 14744:2001, NBR 6323:2016

Imagem:



Informações Gerais:	Poste de aço curvo destinado ao uso de iluminação. É destinado a suportar uma ou mais luminárias e constituído de uma ou mais partes. Possui 2 (dois) braços projetados (braco duplo). Possui flange para fixação na base.
Atualizado em:	13/02/15

7 - Nos itens 3.17, 3.18, 3.19, 3.21 fala em padrão Municipal. Qual seria este modelo padrão Municipal (Marca, modelo)?

Resposta: Conforme especificado em memorial, o padrão é o mesmo da Praça Daltro Filho, Praça Júlio de Castilhos e Praça da Bandeira.

Erechim, 02 de junho de 2020.


ALINE DA COSTA PIETROSKI
Diretora de Compras e Licitações

- Divisão de Licitações -

Av. Farrapos, n°. 509 - Bairro Centro - CEP 99700-112 - Erechim (RS) Fone: (54)3522-4443