



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

Processo: Pregão Presencial 106/2021
Objeto: Impugnação ao Edital
Impugnante: BISCHOFF & CIA LTDA ME

1. Das razões da impugnante

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 106/2021, cujo objeto é a aquisição de peças e serviços para conserto de aparelhos de ar condicionado, através da Secretaria Municipal de Saúde com Recursos ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde - EXCLUSIVO ME/EPP.

A empresa, valendo-se da prerrogativa legal estabelecida no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicável, subsidiariamente, à modalidade Pregão Presencial, interpôs impugnação aos termos do Edital alegando que existem diversos itens com especificações técnicas incompletas. Por fim, solicita o recebimento da impugnação e a inclusão dessas informações nos itens.

É o breve relatório.

2. Do Mérito/Fundamentação

A empresa BISCHOFF & CIA LTDA ME interpôs tempestivamente impugnação ao presente Edital. Dessa forma, passe-se a análise do mérito.

Inicialmente, cabe salientar que o procedimento licitatório para esta contratação cumpriu todas as exigências e diretrizes legais.

Visto que o questionamento da empresa refere-se a requisitos técnicos e descritivos dos itens, foi encaminhado para o Gestor Contratual responsável, sendo que houve manifestação no seguinte sentido:

“Em análise do edital 106/2021, surgiram diversas dúvidas, que vamos elencar abaixo;

1ª – A homologação se dará por item ou por grupo?

R: Conforme item 8.4.1, a disputa e conseqüentemente a homologação será POR ITEM;

[...]

4ª – Os serviços de manutenção preventiva, tais como limpeza de condensadora e higienização da evaporadora, não estão inclusos nesse processo licitatório, para executar a carga de gás de maneira correta, e calcular com exatidão o superaquecimento e sub-resfriamento, os equipamentos devem estar limpos para garantir a perfeita troca de calor, de quem será esta responsabilidade?

R: Já há um contrato com outra empresa para prestação destes serviços.

ITEM 1 - Capacitor para LG/ 12.000 BTUS ar-condicionado - Patrimônio 78705 - Setor de Telefonia - Modelo do aparelho: LG TSNH122ERM1

- Divisão de Licitações -

Av. Farrapos, nº. 509 - Bairro Centro - CEP 99700-112 - Erechim (RS) Fone: (54)3520 7024



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

- Falta especificação do capacitor, se ele é do compressor, ventilador de condensadora ou evaporadora, pois no manual do fabricante não existe essa especificação.

R: Do motor do condensador 35US.

ITEM 2 - Carga de Gás Ar-Condicionado ELGIN 7500 BTUS - Patrimônio 60202 - Ginecologia/ UBS Progresso

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22.

ITEM 3 - Carga de Gás Ar-Condicionado ELETROLUX 7500 BTUS - - Patrimônio 60449 - Clínico III/ UBS Progresso

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22

ITEM 4 - Carga de gás marca MIDEA/ 18.000 BTUS. - - Patrimônio 75789 - Pediátrico/ UBS Atlântico

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22.

ITEM 5 - Carga de Gás marca MIDEA/ 12.000 BTUS. - - Patrimônio 89754 - Almoxarifado/ UPA - Patrimônio 89757 - Espera Raio X/ UPA

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R410.

ITEM 6 - Compressor ar-condicionado KOMECO - 24.000 BTUS - - Patrimônio 75564 - UBS Capô ere - Modelo do aparelho: KOS24QC210

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 7 - Placa Eletrônica Principal Midea - Inverter 9000 BTUS - Patrimônio 90484

- UPA/ Consultório (Dra Vera) - Modelo do aparelho: 42MKQA09M5

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 8 - Compressor ar-condicionado MIGRARE 7000 BTUS - - Patrimônio 75576 - UBS Presidente Vargas - Modelo do aparelho: MHARO7

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 9 - Carga de gás marca MIGRARE/ 7.000 BTUS ar-condicionado - - Patrimônio 75576 - UBS Presidente Vargas

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22.

ITEM 10 - Teste de estanqueidade - para ar-condicionado - Patrimônio 89757 - UPA - Patrimônio 89754 - UPA - Patrimônio 90705 - SMS - Patrimônio 77997 - UBS São Vicente de Paulo - Patrimônio 75789 - UBS Atlântico - Patrimônio 60202 - UBS Progresso - Patrimônio 60449 - UBS Progresso - Patrimônio 88337 - CEREST - Patrimônio 88338 - CEREST

- Somente teste? Correção do vazamento não está incluso no item?

- Divisão de Licitações -

Av. Farrapos, n.º 509 - Bairro Centro - CEP 99700-112 - Erechim (RS) Fone: (54)3520 7024

(10)



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

R: Somente teste com hidrogênio.

ITEM 11 – Compressor de ar-condicionado 24.000 BTUS - patrimônio 90549 - Philco
- VISA e Modelo do aparelho: P424000QFM4 patrimônio 90551 - Philco/ 24.000
BTUS - VISA – PH24000QFM4

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 12 – Carga de gás marca Philco, 24.000 BTUS - - Patrimônio 90549 - VISA e
Patrimônio 90551 - Philco/ 24.000 BTUS – VISA

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R410.

ITEM 13 – Isolamento e blecaut - Patrimônio 90549 - Ar-Condicionado Philco/
24.000 BTUS - Psicologia/ VISA

- Isolamento das linhas de alta e baixa? Qual comprimento? Qual a definição técnica
do serviço "blecaut"?

**R: Isolamento 5/8 e 3/8, 3 metros de comprimento, fita PVC para proteção de
isolamento.**

ITEM 14 – Carga de gás ELGIN/ 24.000 BTUS - - Patrimônio 92705 – VISA

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22.

ITEM 15 – Carga de gás MIDEA/ 7000 BTUS - - Patrimônio 77997 - UBS São
Vicente de Paula

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22.

ITEM 16 – Compressor de ar-condicionado ELGIN 12000 BTUS - - patrimônio 96386
- UBS Estevão Carraro - Modelo do aparelho: HWK112B21A

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 17 – Motor ventilador ar-condicionado KOMECO 24000 BTUS - - patrimônio
75564 - UBS Capoeira - Modelo do aparelho: KOS24QC210

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 18 – Carga de gás marca KOMECO/ 24.000 BTUS - - patrimônio 75564 - UBS
Capoeira

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22

ITEM 19 – Carga de Gás marca MIDEA/ 9.000 BTUS - - patrimônio 90488 - UPA/
Enfermagem

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R410

ITEM 20 – Carga de gás marca LG/ 12.000 BTUS. - - patrimônio 78704 – arquiteto

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R410

(10)



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

ITEM 21 – Placa Eletrônica Fujitsu Inverter 36000 BTUS - - patrimônio 64085 - SMS/
Área Azul - Modelo do aparelho: ABBA361BT

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 22 – Placa Eletrônica Fujitsu Inverter 9000 BTUS - - patrimônio 64146 - SMS/
Área Verde - Modelo do aparelho: ASBA092GC

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 23 – Carga de gás KOMECO 9000 BTUS - - patrimônio 88337 - CEREST -
patrimônio 88338 – CEREST

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22

ITEM 24 – Aleta ar-condicionado - patrimônio 90486 - MIDEA 9000 BTUS - UPA/
Enfermeira - Modelo do aparelho: 42MKQA09M5

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 25 – Placa Eletrônica Midea Inverter 12000 BTUS - - Patrimônio 90475 –
Farmácia

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 26 – Contactora para ar-condicionado de 40A - - Patrimônio 90549 – UPA

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 27 – Carga de gás SANSUNG/ 10.000 BTUS ar-condicionado - patrimônio
77992 - SANSUNG - 12.000 BTUS - UBS São Vicente de Paula

- Falta especificação do gás refrigerante.

R: R22

ITEM 28 – Controle Universal - - patrimônio 87361 - MIDEA/ 18.000 BTUS/UBS
Presidente Vargas

**R: A empresa não fez nenhum questionamento sobre esse item, apenas colou o
descritivo.**

ITEM 29 – Compressor do ar-condicionado 12.000 BTUS - patrimônio 77992 -
SANSUNG - 12.000 BTUS - UBS São Vicente de Paula - AQ12UWBVN XAZ - SN:
026HPXAD701027N

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 30 – Placa eletrônica MIDEA/24.000BTUS - - patrimônio 75490 -
MIDEA/24.000BTUS/VISA - modelo MS/24 HR

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 31 – Placa eletrônica Condensadora Inverter MIDEA/ 12.000 BTUS - -
patrimônio 87271 - MIDEA/ 12.000 BTUS/UBS Aldo Arioli - unidade externa

- Divisão de Licitações -

Av. Farrapos, n°. 509 - Bairro Centro - CEP 99700-112 - Erechim (RS) Fone: (54)3520 7024

(18)



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
- Divisão de Licitações -

38MKQA12M5 e unidade interna 42MKQA12M5

- Somente fornecimento? Fornecimento com instalação?

R: Somente fornecimento.

ITEM 32 – Capacitor KOMECO/ 24.000 BTUS - - patrimônio 75561 - KOMECO/
24.000 BTUS/UBS Jaguarete - modelo KOS 24 QC 2LD - SN
C101330720311407150150

- Falta especificação do capacitor?

R: 35uf


Dessa forma, diante da análise e respostas com os complementos solicitados, visto que tratava-se basicamente de um pedido de esclarecimentos, e não foi constatado nenhum problema no descritivo dos itens informados pela empresa, esta aquisição seguirá com os descritivos dos itens da forma publicada no Termo de Referência – ANEXO I, do Edital.


3. Do Dispositivo

Ante ao acima exposto, nega-se procedência à impugnação apresentada pela empresa uma vez que não demonstrou irregularidade/ilegalidade nas cláusulas constantes no instrumento convocatório, não havendo motivos bastantes para que haja qualquer supressão/inclusão editalícia.

Dessa forma, não havendo alterações/retificações a serem feitas no Edital e/ou anexos será mantida a data de abertura da licitação em 26/08/2021 às 10:00 horas.

Erechim, 25 de agosto de 2021.


IZABEL CRISTINA ROCHA MARINHO RIBEIRO
Secretária Municipal Adjunta de Administração


P.
FERNANDA ALINE PAROLIN
Pregoeira Oficiala